

**RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI**  
**N° 220318 010758 01 édition du 26/04/2022**

**ECHANTILLON N° : 031843**

**CLIENT**

**Nom :** COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

**Adresse :** RUE DES ECOLES

**Commune :** 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

**LOCALISATION DU PRELEVEMENT** *Données client*

**Nom PSV :** MASMIN

**Code PSV :** PSV0000005722

**Commune PSV:** PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

**Point précis :** HABITATION PARTICULIERE

**COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE**

RUE DES ECOLES

PONT DE MONTVERT

48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

**Copie à :**

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS)

**INFORMATIONS PRELEVEMENT** *Données client*

**N° analyse client :** 00127006

**N° prélèvement client :** 00112846

**Ref. de l'échantillon :** 00112846

**Analyse demandée :** D1.1 - DISTRIBUTION (1) LDA48

**Type d'eau :** S

**Type de visite:** D1

**Motif de prélèvement:** CS

**Code analyse:** D1.1

**ECHANTILLONNAGE**

**Echantillonnage réalisé par :** LDA48 - CONSTANTIN David (LDC)

**le** 20/04/2022 **à** 09:20

**Date de réception au laboratoire :** 20/04/2022

**Heure de réception :** 15:37

*Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).*

**Observations terrain :** Aucune

**ANALYSES**

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
<b><u>Analyses sur site</u></b> <i>réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur</i>					
Aspect (0= normal; 1 = anormal)	0	qualitatif	INTERNE S_ASPODQ.PREL (NC)	20/4/22	09:20
*C Chlore Total	<0.03	mg/l	NF EN ISO 7393-2	20/4/22	09:20
*C Conductivité à 25°C / compensation de la température	30	µS/cm	NF EN 27888	20/4/22	09:20
Odeur (0= absence ; 1 = présence)	0	qualitatif	INTERNE S_ASPODQ.PREL (NC)	20/4/22	09:20
*C Température de l'eau	10.3	°C	INTERNE GET_TH.MET	20/4/22	09:20
<b><u>Analyses bactériologiques</u></b> <i>réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur</i>					
*C Bactéries coliformes	INCOMPT.	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	20/04/22	15:40
*C Entérocoques intestinaux	0	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	20/04/22	15:40
*C Escherichia coli	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	20/04/22	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	>300	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	20/04/22	15:40
*C Micro-organismes revivifiables à 36°C	>300	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	20/04/22	15:40
<b><u>Analyses physico-chimiques</u></b> <i>réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur</i>					
<b><u>Paramètres physico-chimiques</u></b>					

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Page 1/2

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*C. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. CH/LI/0332/hydro09arsV2.rpt du 21/03/2022

**LDA 48** - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr

**RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI**  
N° 220318 010758 01 édition du 26/04/2022

**ECHANTILLON N° : 031843**

**CLIENT**

**Nom :** COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

**Adresse :** RUE DES ECOLES

**Commune :** 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

**LOCALISATION DU PRELEVEMENT** *Données client*

**Nom PSV :** MASMIN

**Code PSV :** PSV0000005722

**Commune PSV:** PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

**Point précis :** HABITATION PARTICULIERE

**COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE**

**Copie à :**

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS)

**ANALYSES**

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure
*C Couleur apparente (présence=1, absence=0)	0	qualitatif	NF EN ISO 7887	20/04/22	16:00
*C Couleur vraie	<10	mg/l Pt	NF EN ISO 7887	20/04/22	16:00
<i>Structure naturelle des eaux</i>					
*C Conductivité à 25°C	30	µS/cm	NF EN 27888	20/04/22	15:58
*C T° mesure CDT25/correction dispositif compensation	17.1	°C	INTERNE GET_TH.MET	20/04/22	15:58
*C Turbidité néphélométrique	<0.2	NFU	NF EN ISO 7027-1	20/04/22	15:58
<i>Equilibre calco-carbonique</i>					
*C pH à la température de mesure	6.5	unité pH	NF EN ISO 10523	20/04/22	15:58
*C Température de mesure du pH	17.1	°C	INTERNE GET_TH.MET	20/04/22	15:58
<i>Paramètres azotés et phosphorés</i>					
*C Ammonium	<0.05	mg/l NH4	NF T 90-015-2	20/04/22	15:50

**Légende :** \*C = paramètre accrédité (\*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac  
UFC = Unités Formant Colonies présence\* = 1 à 2 colonies \* = nombre estimé (N') = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Mesure de la couleur apparente et vraie effectuée d'après le Test Color Merck 1.14421.0001 Color et selon la méthode D de la norme. Couleur vraie mesurée après filtration sur une membrane en fibre de verre de 0,45µm de diamètre de pore.

Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308- 1 de septembre 2000.

INCOMPT signifie : La présence d'une flore bactérienne non caractéristique ne permet pas la mise en évidence des bactéries coliformes.

**Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.**

Visa technique le : 22/04/2022 08:17:21

par : David CONSTANTIN

Le responsable de l'unité Prélèvement

Visa technique le : 25/04/2022 09:57:31

par : Delphine ROUSSET

La responsable de l'unité BAE

Visa technique le : 21/04/2022 16:24:24

par : Isabelle DONAT-SALLES

La suppléante de la responsable de l'unité chimie

Validation le : 25/04/2022 11:41:26

par : le responsable technique

Jean-Michel MAINGUET

